

23

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 4, корпус 1

тел.8(499) 579-94-50

ПРЕДПИСАНИЕ № 39ОГ-78014-24-26-2016

«15» января 2016 г.

ТО-26 ГЖИ МО, ул. Ключик, д. 5, г. Ногинск, Московской обл.
(место составления)

По результатам проведения внеплановой проверки на основании распоряжения от «14» января 2016 г. № 39ОГ-78014-24-26-2016 и руководствуясь положениями Федерального закона от 26.12.2008 №304-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Московской области от 16.04.2010 № 39/3010-ОЗ «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области», а также Положением о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»,

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ: ООО «Энергия Плюс»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;

фамилия, имя, отчество должностного/физического лица)

ПО ЖИЛОМУ ДОМУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ:

142455, Московская область, Ногинский район, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 23, кв. 1

(индекс, почтовый адрес)

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований по жилищному законодательству; по использованию, содержанию, технической эксплуатации жилищного фонда, внутридомового газового оборудования, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, входящим в компетенцию Госжилинспекции Московской области с указанием нормативно-правового акта, нормы которого были нарушены.	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения
1.	Ремонт межпанельных стыков в районе квартиры № 1 выполнен не в соответствии с технологическими требованиями, без применения герметизирующих мастик (п.п. 4.2.1.7. «ПиНТЭЖФ»)	Выполнить ремонт межпанельных стыков.	31.05.2016

Примечания: а) пустые строки прочеркнуть; б) при продолжении таблицы – указать на _____ листах

Должностное лицо Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»

(подпись)

Крючков В.В.
(фамилия, инициалы)

ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»
Входящий № 108
«15» 01 2016г.
ПРИМЕЧАНИЕ